

Ostróda, dnia 02.12.2021

Znak sprawy: OCSIR. 600/12/21

## ZAPYTANIE OFERTOWE

Zapraszam Państwa do złożenia oferty celem udzielenia zamówienia na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (*t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.*), na „Modernizację oświetlenia małej hali sportowej oraz pomieszczeń administracyjno – biurowych przy ul. Kościuszki poprzez wymianę lamp oświetleniowych na energooszczędne. Zamontowanie sterowników umożliwiających opcjonalne zapalenie oświetlenia”

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
  - a. Wykonanie projektu wykonawczo – modernizacyjnego oświetlenia w Ostródzkim Centrum Sportu i Rekreacji.
  - b. Zakup wraz z dostawą do siedziby Ostródzkiego Centrum Sportu i Rekreacji opraw oświetleniowych LED.
  - c. Montaż wraz z wykonaniem prac elektrycznych niezbędnych do instalacji i właściwego funkcjonowania.
2. Dostarczone oprawy LED muszą spełniać poniższe wymagania lub wyższe :
  - a) Oprawa LED wpuszczana w sufit podwieszany typu Downlight: max moc oprawy 35W, min. strumień świetlny 3150lm, IP44, 4000k, gwarancja min. 5 lat,
  - b) Oprawa LED typu panel 60x60: moc max 42W, strumień min. 5650lm, skuteczność świetlna oprawy min. 135 lm/W, dyfuzor mleczny, kąt rozsyłu 110 st, SDCM3, bezpieczeństwo fotobiologiczne RG1, L80B10 min. 58000h, IP40, 4000k, gwarancja min. 5 lat
  - c) Oprawa hermetyczna LED: skuteczność świetlna oprawy min. 177lm/W, moc max. 66W, min. strumień świetlny 5650lm, IP66, 4000k, kąt rozsyłu 110st, SDCM3, bezpieczeństwo fotobiologiczne RG1, IK08, L80B10 min 90900h, gwarancja min. 5 lat,
  - d) Oprawa LED typu plafon : moc max. 12W, strumień świetlny min. 1600lm, skuteczność świetlna oprawy min 133lm/W, 4000k, kąt rozsyłu 115st, IP65, SDCM3, bezpieczeństwo fotobiologiczne RG1, L80B10 min. 115000h, gwarancja min 5 lat,
  - e) Oprawa LED na hale sportową : skuteczność świetlna oprawy min. 157lm/W, moc max. 145W, strumień min. 22750lm, 4000k, kąt rozsyłu 90st, oprawa liniowa wykonana z aluminium, dyfuzor PMMA, IK10, IP65, SDCM3, bezpieczeństwo fotobiologiczne RG1, L80B10 min 90000h, PF min 98, gwarancja min. 5 lat,

3. Termin realizacji przedmiotu zamówienia- 31.12.2021 od dnia ~~udzielenia zamówienia~~ / podpisania umowy / ~~przekazania terenu budowy~~<sup>1</sup>.
4. Wykonawca na wykonany przedmiot zamówienia udzieli gwarancji w okresie: 60 miesięcy, licząc od dnia jego bezusterkowego protokółarnego odbioru końcowego.
5. Warunkiem udziału w postępowaniu jest:
  - a. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności
  - b. posiadania wiedzy i doświadczenia
  - c. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
6. Wykonawca określi cenę na wszystkie elementy przedmiotu zamówienia niezbędne do zrealizowania zamówienia.
7. Sposób rozliczania zamówienia: protokół odbioru końcowego, faktura
8. Kryteria oceny ofert: 10 % gwarancja 90% cena oraz spełnienie w/w wymagań Zamawiającego
9. Ofertę proszę złożyć do dnia 08.12.2021 do godz. 10:00
  - a. w formie pisemnej w zamkniętej kopercie na adres: Ostródzkie Centrum Sportu i Rekreacji ul. Kościuszki 22a 14-100 Ostróda
  - b. pocztą elektroniczną na adres: [ocsir@ocsir.pl](mailto:ocsir@ocsir.pl) ;
10. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami Tadeusz Czyczel , tel. 668 140 057
11. Przed upływem terminu składania ofert Zamawiający może dokonać modyfikacji treści niniejszego zapytania ofertowego lub odwołać niniejsze zapytanie ofertowe. Modyfikacja treści zapytania ofertowego lub jego odwołanie nastąpi w taki sposób, w jaki nastąpiło przekazanie zapytania ofertowego Wykonawcom.
12. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamknięcia niniejszego zapytania ofertowego bez dokonania wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert.
13. Zamawiający skontaktuje się telefonicznie z Wykonawcą, który przedstawi najlepszą ofertę w celu podpisania umowy lub w celu złożenia zamówienia zgodnie z Regulaminem.
14. Do oferty należy załączyć:
  - 1) formularz ofertowy
  - 2) Wykonany projekt wykonawczo – modernizacyjny oświetlenia w Ostródzkim Centrum Sportu i Rekreacji.

Z poważaniem

DYREKTOR  
Ostródzkiego Centrum Sportu i Rekreacji  
*Tadeusz Czyczel*  
DYREKTOR